

## MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UFLA

**Local:** Laboratório do Departamento de Zootecnia.

**Departamento:** Zootecnia

**Unidade Acadêmica:** Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária – FZMV

**Número de identificação do medidor:** 629291.

**Responsável pela leitura:** César Raimundo da Silva.

**Consumo médio de energia elétrica edificação do Laboratório do Departamento de Zootecnia:** 273,33 kWh/mês.

**Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA:** 484,74 kWh/mês.




Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação do Laboratório do Departamento de Zootecnia.

Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação do Laboratório do Departamento de Zootecnia			
Mês/Ano	Energia (kWh)	Valor kWh	Valor estimado
<b>Maio/2022</b>	250	R\$ 0,50	R\$ 125,00
<b>Junho/2022</b>	292	R\$ 0,61	R\$ 178,12
<b>Julho/2022</b>	250	R\$ 0,59	R\$ 147,50
<b>Agosto/2022</b>	340	R\$ 0,61	R\$ 207,40
<b>Setembro/2022</b>	283	R\$ 0,59	R\$ 166,97
<b>Outubro/2022</b>	209	R\$ 0,57	R\$ 119,13
<b>Novembro/2022</b>	382	R\$ 0,58	R\$ 221,56
<b>Dezembro/2022</b>	187	R\$ 0,57	R\$ 106,59
<b>Janeiro/2023</b>	267	R\$ 0,57	R\$ 152,19

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.