

Local: Entomologia – prédio anexo.

Departamento: Departamento de Entomologia – DEN.

Unidade Acadêmica: Escola de Ciências Agrárias de Lavras – ESAL.

Número de identificação do medidor: 629335.

Responsável pela leitura: Andrea de Fátima Torres Soares.

Consumo médio de energia elétrica edificação do Departamento de Entomologia - prédio anexo: 83,6 kWh/mês.

Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA: 397,8 kWh/mês.




Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação do Departamento de Entomologia-anexo

| Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação do Departamento de Entomologia Prédio anexo | | | |
|--|---------------|-----------|----------------|
| Mês/Ano | Energia (kWh) | Valor kWh | Valor estimado |
| Maio/2022 | 67 | R\$ 0,50 | R\$ 33,50 |
| Junho/2022 | 76 | R\$ 0,61 | R\$ 46,36 |
| Julho/2022 | 72 | R\$ 0,59 | R\$ 42,48 |
| Agosto/2022 | 81 | R\$ 0,61 | R\$ 49,41 |
| Setembro/2022 | 77 | R\$ 0,59 | R\$ 45,43 |
| Outubro/2022 | 97 | R\$ 0,57 | R\$ 55,29 |
| Novembro/2022 | 18 | R\$ 0,58 | R\$ 10,44 |
| Dezembro/2022 | 132 | R\$ 0,57 | R\$ 75,24 |
| Janeiro/2023 | 91 | R\$ 0,57 | R\$ 51,87 |
| Fevereiro/2023 | 103 | R\$ 0,59 | R\$ 60,77 |
| Março/2023 | 112 | R\$ 0,59 | R\$ 66,08 |
| Abril/2023 | 77 | R\$ 0,59 | R\$ 45,43 |

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.